



# Община Гълъбово

## Област Стара Загора

6280 Гълъбово, бул. "Република" № 48, ☎ 0418 / 6-89-01 ✉ 0418 / 6 4194

**ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО**  
**Обл. Стара Загора**

Изх. № 31-01-120  
19.03.2018 г.

### РАЗЯСНЕНИЕ № 4

от 19.03.2018г.

#### ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

**„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Главан, община Гълъбово”**

На основание чл. 33 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 17.03.2018 г., запитване по документацията за участие в обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се правят следните разяснения по зададени въпроси:

#### **Въпрос № 1:**

В Техническата спецификация е записано: *„Трасето на напорния водопровод от помпена станция „Главан“ до напорен резервоар „Висока зона“ минава през селото, като директно от него са запазени здравната служба и училището“.*

Моля, Възложителят да уточни напорния тръбопровод включен ли е в обхвата на настоящата поръчка?

#### **Отговор на въпрос №: 1:**

В обхвата на настоящия проект не е включен напорния тръбопровод. Той вече е реализиран, като част от друг проект.

#### **Въпрос № 2:**

В Техническата спецификация е записано: *„Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 270 /двеста и седемдесет/ календарни дни“.*

Моля, Възложителят да посочи минимален срок за изпълнение на поръчката, под който съгласно разбиранията на Възложителя, не е реалистично изпълнението на обекта и съответно предложените срокове за изпълнение няма да бъдат признати.

**Отговор на въпрос №: 2:**

В т. 1.4 от Указанията за подготовка на офертите ясно е указано, че срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 270 (двеста и седемдесет) календарни дни. Видно от изложеното, възложителят не е определил минимален срок за изпълнение на поръчката, а само максимален, с който трябва да се съобразяват участниците в процедурата.

Кмет на Община Гълъбово.....ПП.....  
Николай Тонев