



Община Гълъбово

Област Стара Загора

6280 Гълъбово, бул. "Република" № 48, ☎ 0418 / 6-89-01 📠 0418 / 6 4194

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
Обл. Стара Загора

Изм.№ 94-С-78
..... 23.06.2016 г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 от 23.06.2016г.

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на канализация по ул. "Петър Берон", град Гълъбово”

На основание чл. 189 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване по документацията за участие в обществена поръчка – събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 от ЗОП, се правят следните разяснения по зададени въпроси:

Въпрос № 1:

В документацията за "Изграждане на канализация по ул. "Петър Берон", град Гълъбово" към КС поз. 5 и 6 е записано "Доставка и полагане на ПВЦ тръби.", а в техническата спецификация е предвидено "гофрирани тръби".

Трябва ли да се съобразим с препоръките от техническата спецификация, или да вземем под внимание текста в КС?

Отговор на въпрос № 1:

Участникът следва да се съобрази с изискванията на техническата спецификация, в която е посочено както следва: „Самата канализация ще бъде изпълнена с гофрирани канализационни тръби DN 315/275 мм., а сградните отклонения и отклоненията за улични оттоци от DN 160/138 мм.“

Изготвил:/ПП/.....

Инж. С. Сидеров

Директор на дирекция „ТСУ и ИРУ“